

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 570-04-ЭЗ

дата 27.04.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «ТД ЕВРОКОНСТ»,

Адрес: 143921, Московская обл, Балашихинский р-он, д. Дятловка, стр. 57А

Организация-получатель:

ООО «ТД ЕВРОКОНСТ»,

Адрес: 143921, Московская обл, Балашихинский р-он, д. Дятловка, стр. 57А

Наименование продукции:

ПВХ изделия – сэндвич-панели, погонажные профили

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5772-001-90139871-2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5772-001-90139871-2011

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГЭСЭН Мин. Обороны РФ» № 213-04-А от "20" апреля 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Индекс токсичности, %	91	80 - 120
Дибутилфталат, мг/м ³	0,04	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	0,003	0,02
Хлористый водород, мг/м ³	0,05	0,1
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01

Состав:

ПВХ

Область применения:

строительство, отделка помещений

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

ПВХ изделия – сэндвич-панели, погонажные профили

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (Гл. II разд. 6).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров